

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей «Эрудит»
658225, г.Рубцовск, ул.Осипенко, 182В,
тел./факс (38557) 9-14-23,
e-mail: erudit-rubtsovsk@mail.ru
инн/кпп: 220 901 09 10/220 901 001

Территориальный отдел надзорной
деятельности и профилактической работы №4
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
658200, г.Рубцовск, ул. Комсомольская , 185

Информация МБОУ «Лицей «Эрудит»
по административному правонарушению в области пожарной безопасности.
Представление от 25.01.2017г.

Предписание	Выполнение предписания
1. П.21 (ППР) – не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности. Проводится не реже одного раза в год. Срок-до 20.07.2017г.	1. Данное правонарушение будет устранено в мае 2017 года.
2. П.11.7* (СНиП-2.04.01-85*) Отсутствует электрозадвижка на обводной линии у счетчиков холодной воды. Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. Срок – до 20.07.2018г.	2. Информация об административном правонарушении доведена до начальника МКУ «Управление образования» для внесения в план бюджета на 2018 год и будет выполнено при наличии целевого финансирования до 20.07.2018г.

Директор МБОУ «Лицей «Эрудит»

Н.Т. Иванова

Исполнитель
Зам.директора по АХР
Чухонцева Е.Г.
9-14-23